

URZĄD MIEJSKI  
ul. Sienkiewicza 1  
12-100 SZCZYTNO

**SOSAK I SOSAK PROJEKT**  
Biuro Architektoniczne i Sztuk  
Plastycznych Sp. z o.o.  
ul. Zodiakalna 2  
10 – 712 Olsztyn

GM.6730.1.1.2016

Szczytno, dnia 27.01.2016 r.

### Zapewnienie odbioru wód deszczowych (ścieków) Nr 1/2016

do sieci kanalizacji deszczowej

W oparciu o przepisy ustawy z dnia 18.07.2001 r. Prawo wodne (Dz. U. 2015 poz. 469) oraz Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24.07.2006 r. w sprawie warunków, jakie należy spełniać przy wprowadzaniu ścieków do wód lub ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. 2006 r. nr 137, poz. 984), w związku z wnioskiem Pana Stanisława Sosak – Prezesa Zarządu Biura Architektonicznego i Sztuk Plastycznych Sp. z o.o., ul. Zodiakalna 2, 10 – 712 Olsztyn, Urząd Miejski w Szczytnie zapewnia odbiór wód deszczowych z projektowanego budynku stanowiącego rozbudowę Szpitala Powiatowego w Szczytnie przy ul. Skłodowskiej 12 oraz z projektowanych terenów utwardzonych, które będą zlokalizowane na działce nr 12/8 obręb 5 do istniejącego kolektora deszczowego kd 300 w ul. Sobieszczańskiego do studni o rz. 144.92/142.68, po podczyszczeniu ścieków w zespole podczyszczającym (osadnik, separator, studnia kontrolna) na działce Inwestora.

W sprawach dotyczących warunków technicznych można kontaktować się z Panią Marianną Zduniak pok. 136 Urzędu Miejskiego w Szczytnie, tel. 89 624 72 14.

Otrzymują:

1. Adresat.
2. a/a

NA CZYTAŁNIA  
Wydział Oświaty i Kultury  
mgr inż. Henryk Borkowski

URZĄD MIEJSKI  
ul. Sienkiewicza 1  
12-100 SZCZYTNO

SOSAK I SOSAK PROJEKT  
Biuro Architektoniczne i Sztuk  
Plastycznych Sp. z o.o.  
ul. Zodiakalna 2  
10-712 Olsztyn

GM.6730.1.1.1.2016

Szczytno, dnia 27.01.2016 r.

**Zapewnienie odbioru wód deszczowych (ścieków) Nr 1/2016**  
do sieci kanalizacji deszczowej

W oparciu o przepisy ustawy z dnia 18.07.2001 r. Prawo wodne (Dz. U. 2015 poz. 469) oraz Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24.07.2006 r. w sprawie warunków, jakie należy spełniać przy wprowadzaniu ścieków do wód lub ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. 2006 r. nr 137, poz. 984), w związku z wnioskiem Pana Stanisława Sosak – Prezesa Zarządu Biura Architektonicznego i Sztuk Plastycznych Sp. z o.o., ul. Zodiakalna 2, 10-712 Olsztyn, Urząd Miejski w Szczytnie zapewnia odbiór wód deszczowych z projektowanego budynku stanowiącego rozbudowę Szpitala Powiatowego w Szczytnie przy ul. Skłodowskiej 12 oraz z projektowanych terenów utwardzonych, które będą zlokalizowane na działce nr 12/8 obręb 5 do istniejącego kolektora deszczowego kd 300 w ul. Sobieszczańskiego do studni o rz. 144.92/142.68, po podczyszczeniu ścieków w zespole podczyszczającym (osadnik, separator, studnia kontrolna) na działce Inwestora.

W sprawach dotyczących warunków technicznych można kontaktować się z Panią Marianną Zduniak pok. 136 Urzędu Miejskiego w Szczytnie, tel. 89 624 72 14.

Otrzymują:

1. Adresat.
2. a/a

NACZELNIK  
Wydziału Gospodarki Miejskiej  
mgr inż. Jolanta Borkowska