PRZEJŚCIE INSTALACJI POWIĄZANYCH Z SERWEROWNIĄ ZABEZPIECZYĆ OGNIOWO W PRZEDSIONKU P.POŻ NP. POPRZEZ ZABUDOWANIE W KANALE. ZAPEWNIĆ ODPONOŚĆ OGNIOWĄ EI60

UWAGI WYKONAWCZE :

1) WYPUSTY DO ZASILANIA KAMER ZAKOŃCZYĆ LISTWĄ ZACISKOWĄ W PUSZCE
2) ROZMIESZCZENIE GNIAZD DEDYKOWANYCH DO ZASILANIA KOMPUTERÓW SKOORDYNOWAĆ Z PROJEKTEM INSTALACJI TELETECHNICZNYCH

ZASILANIE ROZDZIELNIC – RD,RDK
PRZEWÓD CC do HOTSPOTa wewn. – LYżo 4mm2
PRZEWÓD CC do HOTSPOTa zewn. – LYżo 6mm2
PRZEWÓD CC do MSW 4 – LYżo 10mm2

STEROWANIE PWP (PPOŻ.) – HDGs 2x1,5mm2
ZASILANIE ROZDZIELNIC – RB,RBK,RC,RCK,RD,RDK,RSE,RARCH
2xPRZEWÓD CC do HOTSPOTa wewn. – 2xLYżo 4mm2
PRZEWÓD CC do HOTSPOTa zewn. – LYżo 6mm2
2xPRZEWÓD CC do MSW 3,4 – 2xLYżo 10mm2

- 4k Cztery gniazda "DATA" koloru czerwonego 2P+Z 16A, 250V, IP20 we wspólnej ramce
- 4 Cztery gniazda koloru białego 2P+Z 16A, 250V, IP20 we wspólnej ramce
- 3k Trzy gniazda "DATA" koloru czerwonego 2P+Z 16A, 250V, IP20 we wspólnej ramce
- 3 Trzy gniazda koloru białego 2P+Z 16A, 250V, IP20 we wspólnej ramce
- 2k Dwa gniazda "DATA" koloru czerwonego 2P+Z 16A, 250V, IP20 i
- 2 dwa gniazda koloru białego 2P+Z 16A, 250V, IP20 we wspólnej ramce
- 1k Jedno gniazdo "DATA" koloru czerwonego 2P+Z 16A, 250V, IP20 i
- 1 jedno gniazdo koloru białego 2P+Z 16A, 250V, IP20 we wspólnej ramce
- 2 Gniazdo podwójne 2P+Z 16A, 250V, IP20
- Gniazdo pojedyncze 2P+Z 16A, 250V, IP20
- Gniazdo pojedyncze 2P+Z 16A, 250V, IP44
- 2 Gniazdo podwójne 2P+Z 16A, 250V, IP44

ZASTRZEŻONE PRAWA AUTORSKIE

PROFKAD	Biuro Projektów i Usług Inwestycyjnych "PROFKAD" Sp. z o.o. 10-684 Olsztyn ul. Orłowicza 17B/52 tel. 5388888		ELEKTR. BRANŻA :
			1:100 SKALA
OBIEKT:	BUDYNEK BIUROWY		10.2012 DATA
ADRES:	ul.W.Pola 4, 12–100 Szczytno, Dz.nr 5–229/1		
PRZEDMIOT RYSUNKU:	PLAN INSTALACJI GNIAZD WTYCZKOWYCH - PARTER		NR RYS. E-5
PROJEKTOWAŁ	mgr inż. SŁAWOMIR GRAJEWSKI	NR UPR. 5/98/OL	PODPIS .....
OPRACOWAŁ	mgr inż. PIOTR JAKUBIEC	----	.....
SPRAWDZIŁ	mgr inż. DARIUSZ MAKOWSKI	WAM/0167/ PWOE/04	.....