



NR OBWODU	g1	g2	g3	g4	g5	g6	g7	g8	g9	g10	g11	g12
NAZWA	GNIAZDA	GNIAZDA	GNIAZDA	GNIAZDA	GNIAZDA	GNIAZDA	GNIAZDA	GNIAZDA	GNIAZDA	GNIAZDA	GNIAZDA	GNIAZDA
ILOŚĆ	5	4	1	6	5	3	5	5	5	5	5	5
Pi/Ps [kW]	1	0,8	2	1,2	1	0,6	1	1	1	1	1	1
WYŁĄCZNIK / ROZŁĄCZNIK / BEZPIECZNIK	C60N B16 1P (SCHNEIDER)	C60N B16 1P (SCHNEIDER)	C60N B16 1P (SCHNEIDER)	C60N B16 1P (SCHNEIDER)	C60N B16 1P (SCHNEIDER)	C60N B16 1P (SCHNEIDER)	C60N B16 1P (SCHNEIDER)	C60N B16 1P (SCHNEIDER)	C60N B16 1P (SCHNEIDER)	C60N B16 1P (SCHNEIDER)	C60N B16 1P (SCHNEIDER)	C60N B16 1P (SCHNEIDER)
URZĄDZENIE STERUJĄCE												
WYŁĄCZNIK RÓŻNICOWO-PRĄDOWY	ID 4P 25A,30mA TYP A (SCHNEIDER)						ID 4P 25A,30mA TYP A (SCHNEIDER)					
PRZEWODY	YDYżo 3x2,5	YDYżo 3x2,5	YDYżo 3x2,5	YDYżo 3x2,5	YDYżo 3x2,5	YDYżo 3x2,5	YDYżo 3x2,5	YDYżo 3x2,5	YDYżo 3x2,5	YDYżo 3x2,5	YDYżo 3x2,5	YDYżo 3x2,5
UWAGI												
Obiekt :	BUDYNEK BIUROWY				Projektował : S.GRAJEWSKI upr. bud. 5/98/OL							
Adres :	Dz.nr 5-229/1, ul.W.POLA 4, 12-100 SZCZYTNO				Opracował : P.JAKUBIEC							
Tytuł rys.:	Schemat zasadniczy rozdzielnic RD				Sprawdził : D.MAKOWSKI upr. bud. WAM/0167/PWOE/04				nr rys. E-16 arkusz 2/3			