



L1,2,3		L1,2,3	L1,2,3	L1,2,3	L1,2,3										
NR OBWODU		---	---	---	---										
NAZWA		MIERNIK	ROZDZ. RBK	ROZDZ. RCK	ROZDZ. RDK	ROZDZ. RSE									
ILOŚĆ		1	1	1	1	1									
Pi/Ps [kW]		---	17	26	15	9									
WYŁĄCZNIK / ROZŁĄCZNIK / BEZPIECZNIK		3xCOBON B6 1P	ISFT 160 gG 40A (SCHNEIDER)	ISFT 160 gG 63A (SCHNEIDER)	ISFT 160 gG 40A (SCHNEIDER)	ISFT 160 gG 25A (SCHNEIDER)									
URZĄDZENIE STERUJĄCE															
WYŁĄCZNIK RÓŻNICOWO-PRĄDOWY															
PRZEWODY		6xDY2,5 4xDY1,5	YKYzo 5x16	YKYzo 5x25	YKYzo 5x16	YKYzo 5x10									
UWAGI			PARTER	PARTER	PIĘTRO	PARTER									
Obiekt : BUDYNEK BIUROWY						Projektował : S.GRAJEWSKI upr. bud. 5/98/OL					Biuro projektów "PROFKAD"				
Adres : Dz.nr 5-229/1, ul.W.POLA 4, 12-100 SZCZYTNO						Opracował : P.JAKUBIEC					Olsztyn ul. Pstrowskiego 24				
Tytuł rys.: Schemat zasadniczy rozdzielnic głównej RG						Sprawdził : D.MAKOWSKI upr. bud. WAM/0167/PWOE/04					nr rys. E-9 arkusz 3/3				