



ZASILANIE OPRAW AW. - 2xHDDs 3x1,5mm²
DO CZUJNIKA RPC W RD - YDY 2x1,5 mm²

STEROWANIE OŚWIEPLENIA 02 - YDY 2x1,5mm²

C

Oprawa oświetleniowa wyposażona w dwie
światłówki liniowe TL5 2x28W/840
z odbłyśnikiem rastrowym ppar
i statecznikiem elektronicznym
np. Luxlona Rubin T5 Lux 2x28W PPAR

H O

Oprawa oświetleniowa (downlight)
wyposażona w dwie światłówki 1x18W/830
i statecznik elektroniczny
np. Philips Europa 2 FBS120 1x18W/830 HF P

I O

Oprawa oświetleniowa (downlight)
wyposażona w dwie światłówki 2x18W/830
i statecznik elektroniczny
np. Philips Europa 2 FBS120 2x18W/830 HF P

OBW7

OPRAWA AWARYJNA EWAKUACYJNA CG-S Z PIKTOGRAMEM 1x3W

J O

Oprawa oświetleniowa (downlight)
wyposażona w dwie światłówki 2x26W/830
i statecznik elektroniczny
np. Philips Europa 2 FBS120 2x26W/830 HF P

K O

Oprawa oświetleniowa (downlight)
wyposażona w dwie światłówki 2x26W/830
i statecznik elektroniczny
np. Lena Lighting DLN-PS 2x26W/830

PRWA AUTORSKIE ZAŚTRZEŻONE

PROF KAD		Biuro Projektów i Usług Inwestycyjnych "PROFKAD" Sp. z o.o. 10-684 Olsztyn ul. Orłowicza 17B/52 tel. 5388888		ELEKT. BRANŻA:	
OBIEKT: BUDYNEK BIUROWY		ADRES: ul. W. Pola 4, 12-100 Szczecino, Dz. nr 5-229/1		1:100	
PRZEDMIOT: PLAN INSTALACJI OŚWIEPLENIOWEJ - PIĘTRO		NR DOK.:		10.2012	
PROJEKTOWAŁ: mgr inż. SŁAWOMIR GRAJEWSKI		NR DOK.:		DATA	
OPRACOWAŁ: mgr inż. PIOTR JAKUBIEC		NR DOK.:		E-3	
SPRAWDZIŁ: mgr inż. DARIUSZ MAKOWSKI		NR DOK.:		WAM/0167/	
				PW0E/04	