



F

Oprawa oświetleniowa o IP 65, wyposażona
w dwie świetlówki linowe TL5 2x28W/840
i sterownik elektroniczny
np. Luxiona Neptun PC 2x28W IP65

G

Oprawa oświetleniowa (płatek) wyposażona
w żarowe źródło światła 1x60W
np. Lena Lighting Rondo 1x60W

- OPRAWA AWARYJNA EWAKUACYJNA SL CG-S LED 1x5W Z OPTYKĄ ASYMETRYCZNĄ N/T
- OPRAWA AWARYJNA EWAKUACYJNA SL CG-S LED 1x5W Z OPTYKĄ SYMETRYCZNĄ N/T
- OPRAWA AWARYJNA EWAKUACYJNA CG-S Z PIKTOGRAMEM 1x3W

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE

PROF. KAD		Biuro Projektów i Usług Inwestycyjnych "PROFKAD" Sp. z o.o. 10-684 Olsztyn ul. Orłowicza 17B/52 tel. 53888888		ELEKTR. BRANŻA:
OBIEKT:	BUDYNEK BIUROWY			1:100 SKALA
ADRES:	ul.W.Pola 4, 12-100 Szczycno, Dz.nr 5-229/1			10.2012 DATA
PRZEDMIOT RYSUNKU:	PLAN INSTALACJI OŚWIETLENIOWEJ - PIWNICA			NR RYS. E-1
PROJEKTOWAŁ	mgr inż. SŁAWOMIR GRAJEWSKI	NR DOK.	5/98/OL	PODPIS
OPRACOWAŁ	mgr inż. PIOTR JAKUBIEC		---	
SPRAWDZIŁ	mgr inż. DARIUSZ MAKOWSKI	WAM/0167/ PWOE/04		