

ZASILANIE ROZDZIELNIC – RD,RDK
PRZEWÓD CC do HOTSPOTa wewn. – LYżo 4mm2
PRZEWÓD CC do HOTSPOTa zewn. – LYżo 6mm2
PRZEWÓD CC do MSW 4 – LYżo 10mm2

4k Cztery gniazda "DATA" koloru czerwonego 2P+Z 16A, 250V, IP20 we wspólnej ramce
4 Cztery gniazda koloru białego 2P+Z 16A, 250V, IP20 we wspólnej ramce

3k Trzy gniazda "DATA" koloru czerwonego 2P+Z 16A, 250V, IP20 we wspólnej ramce
3 Trzy gniazda koloru białego 2P+Z 16A, 250V, IP20 we wspólnej ramce

2k Dwa gniazda "DATA" koloru czerwonego 2P+Z 16A, 250V, IP20 i
2 dwa gniazda koloru białego 2P+Z 16A, 250V, IP20 we wspólnej ramce

1k Jedno gniazdo "DATA" koloru czerwonego 2P+Z 16A, 250V, IP20 i
1 jedno gniazdo koloru białego 2P+Z 16A, 250V, IP20 we wspólnej ramce

2 Gniazdo podwójne 2P+Z 16A, 250V, IP20
Gniazdo pojedyncze 2P+Z 16A, 250V, IP20
Gniazdo pojedyncze 2P+Z 16A, 250V, IP44
2 Gniazdo podwójne 2P+Z 16A, 250V, IP44

ZASTRZEŻONE PRAWA AUTORSKIE

PROFKAD
Biuro Projektów i Usług Inwestycyjnych "PROFKAD" Sp. z o.o.
10-684 Olsztyn ul. Orłowicza 17B/52 tel. 5388888

ELEKTR. BRANŻA:
1:100 SKALA
10.2012 DATA
NR RYS. E-6

OBIEKT: BUDYNEK BIUROWY
ADRES: ul.W.Pola 4, 12–100 Szczytno, Dz.nr 5–229/1
PRZEDMIOT RYSUNKU: PLAN INSTALACJI GNIAZD WTYCZKOWYCH - PIĘTRO

		NR UPR.	PODPIS
PROJEKTOWAŁ	mgr inż. SŁAWOMIR GRAJEWSKI	5/98/OL	.....
OPRACOWAŁ	mgr inż. PIOTR JAKUBIEC	----	.....
SPRAWDZIŁ	mgr inż. DARIUSZ MAKOWSKI	WAM/0167/ PWOE/04	.....